

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов, составляет 500мм. Указанное расстояние может быть уменьшено до 200мм, если стены из горючих материалов, защищены железным листом по слою базальтового картона толщиной 10мм или кирпичной кладкой. Защита должна быть выполнена на высоту не менее 1000мм до верха печи. Расстояние также может быть уменьшено при использовании негораемых строительных материалов таких, как плиты минерит ЛВ.

Расстояние от топки до противоположной стены, независимо от материала, должно быть не менее 1250мм.

Участок потолочного перекрытия над печью и соединительной трубой должен быть выполнен из негорючих материалов. Сгораемый потолок необходимо защитить металлическим листом по слою асбеста с площадью, превышающую на 1/3 площадь, занимаемую печью или размер листа должен быть на 300мм больше габаритов печи в плане.

